

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №41 г. Владикавказа

Принято решением
педагогического совета
Протокол № 1
от «31» 09. 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 41
Цебоева Э.К.
Приказ № 15 от 09.09.2017г.

в с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации отопительного сезона в МБОУ СОШ №41

1. Общие положения

- 1.1. Данное положение об организации отопительного сезона составлено на основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 года № 170 МДК 2-03.2003), разработанных в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.92 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями и дополнениями) и определяющих правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.
- 1.2. Положение устанавливает порядок организации и функционирования системы отопления и степень ответственности структурных подразделений по реализации настоящего положения.
- 1.3. Отопительная система учреждения является одной из главных систем жизнеобеспечения школы.
- 1.4. Система отопления должна на период отопительного сезона находиться в режиме функционирования.
- 1.5. Система отопления в период отключения должна находиться в режиме ремонтных и профилактических работ.

2. Основные задачи

- 2.1. Содержание в исправности системы отопления.
- 2.2. Осуществление текущего и капитального ремонта системы отопления.
- 2.3. Обеспечение нормативного температурного режима в учреждении.

3. Функциональное управление системой отопления

- 3.1. По окончании отопительного сезона (май-июль) проводить ремонтные работы системы отопления.
- 3.2. В сентябре месяце проводить профилактические работы по функционированию системы отопления:
 - 3.2.1. проверка и смазка всех узлов системы отопления
 - 3.2.2. опрессовка системы отопления
 - 3.2.3. подготовка ремонтного материала и инструментария
- 3.3. 15 октября текущего учебного года включить систему отопления, проверить ее функционирование в рекреациях, учебных кабинетах, столовой, спортивных и актовом залах, подсобных помещениях и структуре технического обслуживания функционированием системы отопления на период отопительного сезона.
- 3.4. С 15 октября по 15 апреля заведующим кабинетами проверять температурный режим помещений; о сбоях температурного режима сообщить заместителю директора по АХЧ.
- 3.5. Своевременно проводить текущее устранение неполадок системы отопления (в случае необходимости осуществлять газосварочные работы)
- 3.6. В течение всего отопительного сезона не допускать утечки воды в системе.
- 3.7. В ночное время сторожам проверять систему отопления, в случае неисправности сообщать директору школы или заместителю директора по АХЧ.
- 3.8. 15 апреля текущего учебного года отключить систему отопления и проводить необходимые ремонтные и профилактические работы.

4. **Взаимосвязь с другими подразделениями отопительной системы**
 - **домоуправление:** 57-35-45
 - **ЦТП-52-27-72**
 - **котельные:** по ул. Владикавказская : 77-32-21;
 - **аварийные службы:** 53-19-19

5. **Ответственность**

- 5.1. Целостную ответственность за состояние системы отопления и нормативного температурного режима в учреждении несет директор школы.
- 5.2. Структурную ответственность за организацию отопительного сезона текущий и капитальный ремонт системы, профилактические работы несет заместитель директора по АХЧ.
- 5.3. Ответственность за сохранность температурного режима в учебных кабинетах несут заведующие кабинетами.
- 5.4. Ответственность за текущий ремонт системы отопления несет структура технического обслуживания учреждения.